

P1	ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 25cm, strefa kontaktu z gruntem
	Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy o wskaźniku różnoziarnistości U≥5 zagęszczony warstwami co 25cm do Is≥0,98
	Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deitermann lub równoważnej
	Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa
	Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deitermann lub równoważnej
	Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
	Zabezpieczenie warfwy termoizolacyjnej folią kubełkową

P1a	ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 25cm, strefa cokołów
	Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy zagęszczony warstwami do Is≥0,98
	Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deitermann lub równoważnej
	Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa / wieniec żelbetowy
	Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deitermann lub równoważnej
	Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej w tech. ciężkiej mokrej - podwójna warstwa siatki + dodatkowe kołkowanie przez pierwszą warstwę siatki
	Roztwór gruntujący podłoże
	Klej elastyczny mrozoodporny
	Klinkierowe płytki elewacyjne + fuga elastyczna, mrozoodporna
	Środek hydrofobizujący płytki klinkierowe

P2	ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 38cm, strefa kontaktu z gruntem
	Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy zagęszczony warstwami do Is≥0,98
	Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deitermann lub równoważnej
	Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 38 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa
	Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deitermann lub równoważnej
	Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
	Folia kubełkowa
	Grunt zasypowy - piasek o wsk. różnoziarnistości U≥5 zagęszczony warstw. co 25 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is≥0,98

P2a	ZEWNĘTRZNA ŚCIANA FUNDAMENTOWA gr. 38cm, strefa cokołów
	Warstwy podposadzkowe + grunt zasypowy zagęszczony warstwami do Is≥0,98
	Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deitermann lub równoważnej
	Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 38 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa / wieniec żelbetowy
	Izolacja przeciwwodna w technologii np.: Deitermann lub równoważnej
	Styropian fundamentowy lub ekstrudowany XPS gr. 20 cm klejony do izolacji pionowej metodą obwodowo-plackową za pomocą masy izolacyjnej w wybranej technologii
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej w technologii ciężkiej mokrej - podwójna warstwa siatki + dodatkowe kołkowanie przez pierwszą warstwę siatki
	Roztwór gruntujący podłoże
	Klej elastyczny mrozoodporny
	Klinkierowe płytki elewacyjne + fuga elastyczna, mrozoodporna
	Środek hydrofobizujący płytki klinkierowe

P3	ŚCIANA FUNDAMENTOWA POCHYLNI I SCHODÓW WYRÓWNAWCZYCH- strefa kontaktu z gruntem
	Masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - 3 x dyspertbit
	Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa
	Masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - 3 x dyspertbit

P3a	ŚCIANA FUNDAMENTOWA POCHYLNI I SCHODÓW WYRÓWNAWCZYCH- część nadziemna
	Grunt zasypowy - piasek o wsk. różnoziarnistości U≥5 zagęszczony warstw. co 25 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is≥0,98
	Masa asfaltowo-kauczukowa na zimno - 3 x dyspertbit
	Ściana z bloczków betonowych M6 gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. marki 8 MPa
	Tynk cementowo-wapienny gładki kat.III
	Folia w płynie
	Roztwór gruntujący podłoże
	Klej elastyczny mrozoodporny
	Klinkierowe płytki elewacyjne + fuga elastyczna, mrozoodporna
	Środek hydrofobizujący płytki klinkierowe

P4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZAPLECZA gr. 24cm+20
	Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie
	Środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej BSO
	Styropian EPS 70 gr. 20 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
	Ściana grubości 24cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie dedykowanej do bloczków z betonu komórkowego
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P4a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZAPLECZA gr. 24cm- strefa tynku drewnopodobnego
	Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime + farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
	Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
	Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkaliodpornej z włókien szklanych
	Styropian EPS 70 gr. 20 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
	Ściana grubości 24 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie dedykowanej do bloczków z betonu komórkowego
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P4b	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŁĄCZNIKA gr. 24+15cm
	Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie
	Środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej BSO
	Styropian EPS 70 gr. 15 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
	Ściana grubości 24 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie dedykowanej do bloczków z betonu komórkowego
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P5	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN. gr. 36+20cm styr.
	Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie
	Środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej BSO
	Styropian EPS 70 gr. 20 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
	Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P5a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN. gr. 36+20cm styr.- strefa tynku drewnopodobnego pod oknami
	Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
	Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
	Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkaliodpornej z włókien szklanych
	Styropian EPS 70 gr. 20 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
	Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P5b	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN.gr. 36+15cm styr.- strefa tynku drewnopodobnego
	Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
	Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
	Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkaliodpornej z włókien szklanych
	Styropian EPS 70 gr. 15 cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
	Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P6	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN. gr. 36+20cm w.min.
	Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie
	Środek gruntujący pod tynk cienkowarstwowy
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej BSO
	Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej lamelowej, gr. 20 cm
	Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P6a	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN.gr. 36+20cm w.min.- strefa tynku drewnopodobnego
	Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
	Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
	Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkaliodpornej z włókien szklanych
	Wełna mineralna elewacyjna lamelowa, gr. 20 cm
	Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P6b	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SALI GIMN.gr. 36+15cm w.min.- strefa tynku drewnopodobnego
	Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
	Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
	Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkaliodpornej z włókien szklanych
	Wełna mineralna elewacyjna lamelowa, gr. 15 cm
	Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
	Maszynowy tynk cementowo-wapienny gładki kat. IV
	Grunt pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

P7	ATTYKA W OSI nr 1
	Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
	Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
	Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkaliodpornej z włókien szklanych
	Płyty z wełny mineralnej elewacyjnej lamelowej, gr. 15 cm
	Ściana grubości 36 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie klejowej, wzmocniona rdzeniami żelbetowymi
	Wełna mineralna elewacyjna lamelowa, gr. 5 cm
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej
	Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie

P8	ATTYKA W OSI nr 16
	Preparat koloryzująco-odcinający Color Prime+ farba Dryvit Wood Glaze w kolorze OAK 1024- 2-krotne malowanie
	Tynk mineralny ozdobny o fakturze drewna DRYVIT Wood
	Środek gruntujący pod tynk drewnopodobny
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej alkaliodpornej z włókien szklanych
	Styropian EPS 70 gr. 20cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
	Ściana grubości 24 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 murowana na cienkowarstwowej zaprawie dedykowanej do bloczków z betonu komórkowego
	Styropian EPS 70 gr. 5cm klejony do podłoża metodą obwodowo - plackową i mocowany mechanicznie kołkami w ilości średnio 5szt./m²
	Systemowa warstwa bazowa z kleju na siatce zbrojącej
	Cienkowarstwowy tynk silikatowy gładki o fakturze baranka gr. 1,5 mm barwiony w masie

S1	DACH I PRZEKRYCIE DACHOWE
	Blacha dachówkopodobna w kolorze istniejącego pokrycia na budynku szkoły
	Łaty sosna/świerk (bxh=63x50 mm) w rozstawie co 35-40 cm
	Kontłaty sosna/świerk (bxh=50x25 mm)
	Folia wiatrowa
	Prefabrykowane dźwigary kratowe na płytki kolczaste
	Wentylowana przestrzeń dachowa

S2	SUFIT
	Wentylowana przestrzeń stropu
	Wełna mineralna gr. 15+10 = 25 cm
	Ruszt drewniany z brusów (bxh=60x80 mm) w rozstawie co 60 cm mocowany do pasa dolnego dźwigarów
	Prefabrykowane dźwigary kratowe na płytki kolczaste.
	Folia paroizolacyjna szczelnie połączona na zakład taśmą paroizolacyjną
	Dwukierunkowy ruszt stalowy pod konstrukcję sufitu podwieszonego
	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm
	Grunt pod powłoki malarskie
	Wewnętrzne powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia

S3	DACH NAD ŁĄCZNIKIEM
	Blacha dachówkopodobna w kolorze istniejącego pokrycia na budynku szkoły
	Łaty sosna/świerk 63x50 mm w rozstawie co 35-40 cm
	Kontłaty sosna/świerk 50x25 mm
	1 x papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS
	Pełne deskowanie - deska gr. 2,5
	Krokwie 6,5 x 22,5 cm
	Wełna mineralna 20cm
	Folia paroizolacyjna szczelnie połączona na zakład taśmą paroizolacyjną
	Dwukierunkowy ruszt stalowy
	Okładzina z płyt GKF gr. 12,5mm na podwójnym ruszcie stalowym
	Środek gruntujący pod powłoki malarskie
	Powłoki malarskie - malowanie do pełnego wysycenia koloru

S4	PODŁOGA SPORTOWA -WENTYLOWANA
	Certyfikowana wykładzina sportowa typu TARAFLEX Sport M+ gr. 7 mm
	Klej do wykładzin sportowych pcv
	Płyta MFP V313 2500/1250/10 mm
	Płyta OSB-3 2500/1250/10 mm
	Folia izolacyjna 0,2 mm
	Ślepa podłoga z desek struganych kl. II 90/20 mm, deski ułożone ażurowo
	Legar górny 90/20 mm dwustr. strugany z drewna kl. II, rozstaw osiowy 500 mm
	Legar dolny 90/20 mm dwustr. strugany z drewna kl. II, rozstaw osiowy 500 mm
	Podkładka elastyczna 100/100/10 mm w rozstawie osiowym 500 mm
	Folia izolacyjna 0,2 mm
	Jastrych cementowy zbrojony siatką przeciwskurczową gr. 8 cm (wilgotność 2%)
	Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
	Styropian EPS 100 gr. 8 cm
	Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
	Wysokoplastyczna mikrozaprawa 2x SUPERFLEX D1 firmy Deitermann
	Podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu towarowego C7,5/10
	Pospółka zagęszcz. w dwóch warstwach po 20 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is≥0,98
	Istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe

S5	POSADZKA ZAPLECZA (wykładzina pcv)
	Wykładzina obiektowa dedykowana do obiektów szkolnych gr. 2,0 mm typu Tarkett
	Klej do wykładzin pcv
	Roztwór gruntujący podłoże pod klej do wykładzin pcv
	Cienkowarstw. wylewka wyrównująca przeszlifowana, odpylona i zagrunt. pod wykładzinę
	Roztwór gruntujący tworzący warstwę szczepną dla wylewki wyrównującej
	Jastrych cementowy zbrojony w masie włóknami gr. 6 cm
	Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
	Styropian EPS 100 gr. 8 cm
	Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
	Wysokoplastyczna mikrozaprawa 2x SUPERFLEX D1 firmy Deitermann
	Podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu towarowego B10
	Pospółka zagęszcz. w dwóch warstwach po 20 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is=0,98
	Istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe

S6	POSADZKA ZAPLECZA (płytki ceramiczne)
	Płytki ceramiczne na kleju + fuga elastyczna
	Klej do płytek ceramicznych
	Roztwór gruntujący podłoże pod klej do płytek ceramicznych
	Jastrych cementowy zbrojony w masie włóknami gr. 5 cm
	Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
	Styropian EPS 100 gr. 8 cm
	Folia budowlana czarna 0,2 mm układana na zakład 15 cm
	Wysokoplastyczna mikrozaprawa 2x SUPERFLEX D1 firmy Deitermann
	Podłoże betonowe gr. 10 cm z betonu towarowego C 7,5/10
	Pospółka zagęszcz. w dwóch warstwach po 20 cm do uzyskania wsk. zag. gruntu Is≥0,98
	Istniejące wyrównane i dogęszczone podłoże gruntowe

S7	SCHODY ZEWNĘTRZNE I SPOCZNIK PRZED WEJŚCIEM
	Okładzina z płytek granitowych zewnętrznych, schodowych z ryflowanymi krawędziami o kl. antypoślizgowości R12 na mrozoodpornym kleju elastycznym+ mrozoodporna fuga elastyczna+ silikon
	Hydroizolacja 2x Superflex D1 nanoszony pędzlem
	Taśmy izolacyjne Superflex 50/30 na styku ściany i schodów
	Płyta żelbetowa gr. 14cm w spadku 1% na zewnątrz
	Folia budowlana gr. 0,3mm
	Podsypka piaskowa zagęszczona do IS=0,98 gr.15cm
	Zasypka mineralna zagęszczona warstwami co 20cm do uzyskania wskaźnika Is=0,98
	Podkład , np.: z drobnego gruzu ceglanego wypełnionego i stabilizowanego piaskiem
	Istniejące podłoże gruntowe

S8	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PODJAZDU DLA NPS
	Kostka betonowa szara gr. 6cm spoinowana miałem kamiennym
	Miał kamienny lub podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego- niesort 0-31,5 gr.15cm
	Warstwa odsączająca z piasku grubego lub pospółki gr. 10cm
	Zasypka mineralna zagęszczona warstwami co 20cm do uzyskania wskaźnika Is=0,98
	Podkład z drobnego gruzu ceglanego wypełnionego i stabilizowanego piaskiem
	Istniejące podłoże gruntowe wyrównane i dogęszczone

S9	UTWARDZENIE WOKOŁO BUDYNKU
	Kostka betonowa szara gr. 6cm spoinowana miałem kamiennym
	Miał kamienny lub podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm w spadku 4%
	Warstwa odsączająca z piasku gr.15 cm
	Zasypka mineralna zagęszczona warstwami do 20cm o Is≥0,97
	Istniejące podłoże gruntowe wyrównane i dogęszczone

PRACOWNIA PROJEKTOWA FIRMY
ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 074 - 85- 20- 600 lub 604 - 560 -251, e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

TYTUŁ

PRZEKRÓJ C-C

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
03.2014	1:100	A-10

TEMAT

SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GÓRNEJ, BYSTRZYCA GÓRNA 64, 58-114 BYSTRZYCA GÓRNA Dz. nr 60/2, 59/4; Obręb 0005 Bystrzyca Górna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	STADIUM OPRACOWANIA
ARCHIKON ROBERT KRYŚPIAK ŚWIDNICA, ARMII KRAJOWEJ 29/9	PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

GMINA ŚWIDNICA
ul. Bartosza Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPEC. / NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. ROBERT KRYŚPIAK	SPEC. ARCHITEKTON. upr. nr 57/DSOKK/2012	03.2014	
PROJEKTANT MGR INŻ. ROBERT KRYŚPIAK	SPEC. KONSTR. upr. nr 66/DOŚ/12	03.2014	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. MARIAN DROŃ	SPEC. ARCHITEKTON. upr. nr 2700/94	03.2014	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ANDRZEJ HRYCIUK	SPEC. KONSTR. upr. nr AU-F 2/32/79	03.2014	