

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ				
	NAZWA URZĄDZENIA	MIEJSCE MONTAŻU	CHARAKTERYSTYKA	ILOŚĆ
1	Filtr ciśnieniowy automatyczny $\phi 1400$	hala technologiczna	<p>Producent zbiornika : PROWODROL-SULECHÓW S.A., ul.Żwirki i Wigury 2, 66-100 Sulechów, tel. 068 385 24 21, fax. 068 385 77 05</p> <p>średnica - 1400 mm nogi pod dennicą powierzchnia filtracyjna 1,54 m² króćce doprowadzające i odprowadzające DN100 mm króciec zaworu odpowietrzającego 1i1/4" ciśnienie robocze max. 0,6 MPa</p> <p>Wypełnienie :</p> <p>warstwa podtrzymująca: 8-16 mm żwir wys. zasyпки h=0,1m 4-8 mm żwir wys. zasyпки h=0,1m 2-4 mm żwir wys. zasyпки h=0,1m warstwa filtracyjna 0,8-3,0 mm DEFEMAN 0,60 m 0,8-1 mm piasek filtracyjny 0,50 m</p>	3 kpl.
2	Mieszacz wodno-powietrzny f1400	hala technologiczna	<p>Producent zbiornika : PROWODROL-SULECHÓW S.A., ul.Żwirki i Wigury 2, 66-100 Sulechów, tel. 068 385 24 21, fax. 068 385 77 05</p> <p>Parametry techniczne króćce doprowadzające i odprowadzające DN100 mm króciec zaworu odpowietrzającego 1" Pojemność: 3000 m³ Wysokość całkowita H=2920 m ciśnienie robocze 6 bar</p>	1
3	Zestaw pomp sieciowych CR20-7 GRUNDFOS	Hala filtrów	<p>wydajność: Q=69,5m³/h</p> <p>wysokość podnoszenia: H=75.3 m sw</p> <p>moc: N=7,5 kW</p> <p>ilość pomp w zestawie:3P+1R</p>	1kpl
4	Zestaw dozujący podchlorynu sodowego składający się z pompy z silnikiem krokowym oraz zbiornika czerpalnego o pojemności 60 dm ³ z mieszadłem ręcznym	chlorownia	<p>Producent: GRUNDFOS Sp. z o.o., ul.Marsz. J. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, tel.(fax) 071 7192430 (7192431</p> <p>wydajność : 2,5 dm³/h</p> <p>ciśnienie tłoczenia p=11 bar</p> <p>napięcie zasilające 230 V, 50 Hz, jednofazowe</p> <p>pobór mocy 20W/09 A</p> <p>przylączy 6x9</p> <p>masa 2,3 kg</p>	1

5	Przepływomierz elektromagnetyczny	hala technologiczna zainstalowany na rurociągu wody podawanej na filtry	Producent: Endress+Hauser Polska Spółka z o.o., ul. Marsz. J. Piłsudskiego, 50-032 Wrocław, tel./fax 071 7803700 DN65	6
6	Przepływomierze elektromagnetyczne 50W2H-HD0A1AA0AEAA	hala technologiczna (zainstalowany na rurociągu wody czystej z pompowni sieciowej) (zainstalowany na rurociągu wody czystej do płukania)	Producent: Endress+Hauser Polska Spółka z o.o., ul. Marsz. J. Piłsudskiego, 50-032 Wrocław, tel./fax 071 7803700 DN100 DN100	1 1
7	Zestaw do pomiaru chloru +pH, realizowany na bypassie	hala technologiczna na rurociągu wody czystej do sieci - grawitacja	Producent: Endress+Hauser Polska Spółka z o.o., ul. Marsz. J. Piłsudskiego, 50-032 Wrocław, tel./fax 071 7803700 Czujnik stężenia wolnego chloru 0,01...5mg/Cl ₂ /l Elektroda pH zakres 2-12p, punkt zerowy E ₀ =7,0 Kabel pomiarowy pH/redox , IP68, dł. 3,0m Przetwornik oprogramowanie CL2/ClO ₂ +pH/REDOX, zasilania 230 VAC, wyjście 2x20mA, ClO ₂ /ClO ₂ +temp. / P(ID)/pH/redox/Cl ₂ /ClO ₂ Panel do pomiaru chloru -fabrycznie montowany i okablowany panel do instalacji naściennej. W skład wchodzi filtr, łączówki oraz armatura.	1
8	Dmuchawa rotacyjną w obudowie dźwiękochłonnej OD100.3	Hala technologiczna	AERZEN Q = 1,890m ³ /min, Dp = 0,07 MPa, N = 5,50 kW, n wału dmuchawy = 2600 obr/min.	1
9	Sprężarka bezolejowa montowana na zbiorniku 90l	Hala filtrów -do instalacji pneumatycznej oraz do napowietrzania wody surowej	Producent: Atlas Copco Polska Sp. z o.o. ul. Krakowska 61A, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn tel. 0-22 572-68-00, lub BOGE Qn= 2,53 dm ³ /s p=0,5 MPa N= 0,55 kW	2

10	Pompa do wody zanieczyszczonej	Odstojnik popłuczyn	Producent: GRUNDFOS Sp. z o.o., ul.Marsz. J. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, tel.(fax) 071 7192430 (7192431	1
			wydajność: Q= 3,73- 10,3 l/s wysokość podnoszenia: H= 4,0-6,5 m sw moc: N=1,5 kW	
11	Przepompownia ścieków	Kanalizacja sanitarna	Producent: GRUNDFOS Sp. z o.o., ul.Marsz. J. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, tel.(fax) 071 7192430 (7192431	1
			wydajność: Q=5,33-15,0 l/s wysokość podnoszenia: H= 5,0-7,2 m sw moc: N=1,5 kW	